

平成 29年度 微量PCB無害化処理実績

住所:宮城県仙台市宮城野区港五丁目80番16

○無害化処理実績

番号	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量(mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)	備考
				元油	洗浄後				
1	1号主変圧器	1	平成29年7月	1.9	0.3未満	完了	0.5	0.3	
			平成29年7月	1.9	0.3未満	完了			
2	1号所内変圧器	1	平成29年6月	1.7	0.3未満	完了			
3	2号主変圧器	1	平成29年5月	1.1	0.3未満	完了			
			平成29年5月	0.9	0.3未満	完了			
4	2号所内変圧器	1	平成29年5月	0.9	0.3未満	完了			
5	起動用変圧器	1	平成29年7月	1.4	0.3未満	完了			
累計台数		5							

住所:沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3

○無害化処理実績

番号	対象処理物	台数	処理年月	PCB含有量(mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)	備考
				元油	洗浄後				
1	変圧器	1	平成29年4月	2.5	0.3未満	完了	0.5	0.3	
2	変圧器	1	平成29年4月	2.1	0.3未満	完了			
3	変圧器	1	平成29年4月	5.7	0.3未満	完了			
4	タンク	1	平成29年5月	3.4	0.3未満	完了			
5	タンク	1	平成29年5月	0.94	0.3未満	完了			
6	変圧器	1	平成29年5月	2.6	0.3未満	完了			
7	変圧器	1	平成29年6月	2.1	0.3未満	完了			
8	変圧器	1	平成29年8月	2.0	0.3未満	完了			
9	変圧器	1	平成29年8月	3.2	0.3未満	完了			
10	変圧器	1	平成29年8月	0.68	0.3未満	完了			
11	変圧器	1	平成29年8月	0.57	0.3未満	完了			
12	変圧器	1	平成29年8月	3.9	0.3未満	完了			
13	変圧器	1	平成29年8月	3.8	0.3未満	完了			
14	変圧器	1	平成29年8月	2.9	0.3未満	完了			
15	遮断器	1	平成29年9月	1.1	0.3未満	完了			
16	遮断器	1	平成29年9月	1.6	0.3未満	完了			
17	変圧器	1	平成29年9月	1.0	0.3未満	完了			
18	ラジエータ	1	平成29年9月	0.51	0.3未満	完了			
19	変圧器	1	平成29年9月	2.4	0.3未満	完了			
20	変圧器	1	平成29年10月	6.9	0.3未満	完了			
21	変圧器	1	平成29年10月	0.57	0.3未満	完了			
22	変圧器	1	平成29年10月	2.0	0.3未満	完了			
23	変圧器	1	平成29年10月	0.92	0.3未満	完了			
24	タンク	1	平成29年10月	2.5	0.3未満	完了			
25	変圧器	1	平成29年11月	0.51	0.3未満	完了			
26	ラジエータ	1	平成29年11月	2.5	0.3未満	完了			
27	変圧器	1	平成29年11月	0.92	0.3未満	完了			
累計台数		27							

住所:沖縄県浦添市牧港五丁目1056番

○無害化処理実績

番号	対象処理物	台数	処理年月	PCB含有量(mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)	備考
				元油	洗浄後				
1	変圧器	1	平成29年6月	0.94	0.3未満	完了	0.5	0.3	
累計台数		1							

住所: 仙台市泉区松森字鹿島60番

○無害化处理実績

番号	処理対象物	台数	処理年月	PCB含有量(mg/kg)		結果	規制値 (mg/kg)	管理値 (mg/kg)	備考
				元油	洗浄後				
1	6号主変圧器	1	平成29年10月	3.1	0.3未満	完了	0.5	0.3	
2	5号主変圧器	1	平成29年11月	0.6	0.3未満	完了			
3	変圧器	1	平成29年11月	0.7	0.3未満	完了			
4	変圧器	1	平成29年12月	0.8	0.3未満	完了			
5	変圧器	1	平成29年12月	0.8	0.3未満	完了			
6	移動式変圧器	1	平成29年12月	2.3	0.3未満	完了			
7	移動式変圧器	1	平成29年12月	2.3	0.3未満	完了			
8	移動式変圧器	1	平成30年1月	2.7	0.3未満	完了			
9	移動式変圧器	1	平成30年1月	1.0	0.3未満	完了			
累計台数		9							